



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI - ILFOV  
Calea 13 Septembrie, nr. 135, sector 5**

**Măsuri de apărare împotriva incendiilor  
pe timpul sezonului rece**

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scântelele sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.

**La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură**

– verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteiilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

– tencuiți și zugrăviți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

– curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;

– montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;

– nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;

– se interzice uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;

– cenușa și jărtecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;

– nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzire.

**La exploatarea mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid și/ sau gazos se recomandă următoarele măsuri:**

NESECRET

- verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- interzicerea alimentării cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în stare de funcționare;
- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzelor de pulverizare;
- interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.

#### **La exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice**

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc;
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrice care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

**Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și adoptarea unei atitudini preventive de către populație pot să asigure evitarea unor evenimente negative în urma cărora pot apărea victime omenești și pagube materiale însemnate.**

NESECRET